

झापांक 365 फ 0 स 0 18/2018 ई

कार्यालय अग्निशमन पदाधिकारी बक्सर

दिनांक-21 वी नवम्बर 2018 ई 0

सेवा में,

प्राचार्य

के 0 डी 0 कालेज ऑफ एजुकेशन ,

परसिया दलसागर बक्सर

विषय- के 0 डी 0 कालेज ऑफ एजुकेशन , बक्सर में अग्नि निरोधक यंत्रों की जाँच कर अनापति प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि के 0 डी 0 कालेज ऑफ एजुकेशन , बक्सर में अग्नि निरोधक यंत्रों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के उपरांत आपके के 0 डी 0 कालेज ऑफ एजुकेशन , बक्सर में निम्न अग्नि निरोधक यंत्र पाए गए जो उपर्युक्त एवं क्रियाशील है। जाँचो उपरांत निम्न अग्नि निरोधक यंत्र पाए गये जो निम्न प्रकार है।

* ए वी सी फायर एक्सटींग्यूसर	-	6 के जी 06 अदद
* सी 0 ओ 0 टु 0 फायर एक्सटींग्यूसर	-	6 के जी 2 अदद
* समरसेबुल पम्प	-	1 अदद
* बालु भरा बाल्टी	-	3 अदद
* पानी भरा बाल्टी	-	3 अदद
* फायर सेपटी गार्ड	-	2 जवान
* कम्बल	-	4 अदद

अतः निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए मुझे कोई आपत्ती नहीं है, अनापती प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जाती है की अग्निशामक यंत्रों को भली भाँति मानक के अनुरूप संग्रह करेंगे।

निर्देश-1. आपातकालीन द्वार की व्यवस्था रहेगी


2. निकास एवं प्रवेश द्वार को किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा।

नोट- सरकारी नियमों का पालन करते हुए एक वर्ष के लिए अनापती प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है। निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटीग्युशर को खराब पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

प्रतिलिपी:- रा०. अ०. प०. सह

निदेशक बिहार, पटना

विश्वासभाजन

  
21-11-18  
अग्नि शमालय पदाधिकारी  
बक्सर